

東北地方太平洋沖地震におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の日でも早い復興をお祈り申し上げます。地震発生地域にて、「トグル制震装置」を設置しました建物では、制震装置の効果を発揮し、建物損傷を最小限に抑えることができましたようです。今後も、皆様の安全で安心な生活のお手伝いが少しでもできるよう努力して参ります。

トグルを設置しました建物が震度5以上の地震にあった場合には、応急処置を実施しています。今号では、この地震での訪問確認状況等を速報でお知らせいたします。また、トグル製作会社各工場の被災はなく、今後の部材供給に問題はございません。

\*東北6県は震度にかかわらず全件確認しました。

### トグル実施案件 緊急点検表

物件番号	物件概要				震災状況等	
	物件名	住所	階数	基数	震度	点検状況等
<b>青森</b>						
1	弘前大学付属中学校	弘前市	3	22	4	訪問確認。異常なし。
2	弘前大学センター棟	弘前市	4	14	4	訪問確認。異常なし。
3	弘前大学付属小学校	弘前市	3	24	4	訪問確認。異常なし。
4	弘前大学総合研究棟	弘前市	4	28	4	訪問確認。異常なし。
<b>岩手</b>						
5	岩手大学付属小学校	盛岡市	3	16	5強	訪問確認。異常なし。
6	岩手大学人文社会科学部1号館	盛岡市	6	42	5弱	訪問確認。異常なし。
7	岩手大学工学部3号館	盛岡市	4	40	5弱	訪問確認。異常なし。
8	岩手県国保会館	盛岡市	5	18	5強	訪問確認。異常なし。
<b>秋田</b>						
9	稲川町立稲川中学校	雄勝郡稲川町	3	22	4	訪問確認。異常なし。
10	T庁舎	秋田市	5	82	5弱	訪問確認。異常なし。施主より、耐震改修していなければ倒壊していたかもしれない。 <b>制振装置での改修を早く行ってよかった</b> とのお言葉頂く。
11	秋田県庁本庁舎	秋田市	6	126	4	訪問確認。異常なし。庁舎営繕課からの要請で、当該地震波形を活用した報告書を提出。
<b>宮城</b>						
12	仙台市営小松島住宅	仙台市青葉区	10	32	6弱	訪問確認。玄関横の雑壁にひび割れあるが、居住には問題ない旨の市からの説明あり。
13	仙台市役所本庁	仙台市青葉区	8	182	6弱	訪問確認。異常なし。市職員より『 <b>柵・ロッカーの転倒は大変少なかった。他のビルでは転倒多かったようだ。</b> 』とのお言葉頂く。地震計を設置しており、詳細を現在解析中。
14	東北大学経済系総合研究棟	仙台市青葉区	6	24	6弱	訪問確認。異常なし。 <b>制震と耐震を比較すると差がでた。</b> 建物、備品等の被害差があり。
15	東北大学法学系総合研究棟	仙台市青葉区	6	26	6弱	訪問確認。異常なし。 <b>制震と耐震を比較すると差がでた。</b> 建物、備品等の被害差があり。
<b>山形</b>						
16	山形大学病棟改修	山形市小	10	228	4	異常なし。施工中にて、たまたまEXP.J.上にて現場職員より、 <b>トグル設置棟と一般棟の揺れが全然違った</b> との証言あり。
<b>福島</b>						
17	南相馬市役所本庁	南相馬市	4	40	5強	海岸から5.5kmで津波の被害なし。揺れは大きかったが、建物は問題なし。 <b>書棚から書籍の落下なし。防災拠点としての使命を果たしている</b> とのお言葉頂く。
<b>東京</b>						
18	中野工業高校	中野区	3	13	5弱	訪問確認。異常なし。
19	Oホテル	杉並区	6	16	5弱	訪問確認。異常なし。
20	高島平団地2-28-3、2-28-5号棟	板橋区	11	82	5強	訪問確認。異常なし。
21	東京大学東洋文化研究所	文京区	8	40	5弱	訪問確認。異常なし。
22	日本大学理工学部駿河台校舎1号館	千代田区	7	140	5強	異常なし。
23	神田SNビル	千代田区	9	12	5強	訪問確認。異常なし。
24	東京医科歯科大越中島住宅16号棟	江東区	10	56	5強	訪問確認。異常なし。
25	M社社宅	中央区	14	44	5弱	訪問確認。異常なし。 <b>エレベーターの停止もなかった。</b> 未改修の隣棟はEV停止。
26	都立調布北高等学校	調布市	5	40	5弱	訪問確認。異常なし。
27	町田市立鶴川中学校	町田市	4	40	5弱	訪問確認。異常なし。
<b>神奈川</b>						
28	ミューザ川崎 高層棟	川崎市幸区	27	208	5弱	異常なし。隣接のホール棟は天井落下。
<b>千葉</b>						
29	日本大学理工学部船橋校舎8号館	船橋市習志野	4	82	5弱	異常なし。
30	Y社佐倉事業所	佐倉市	3	26	5強	訪問確認。異常なし。
31	千葉大学教育学部2号館	千葉市稲毛区	5	20	5弱	訪問確認。異常なし。
<b>埼玉</b>						
32	S大学総合研究棟	さいたま市桜区	5	28	5強	訪問確認。異常なし。
33	朝霞市立朝霞第五中学校	朝霞市	4	14	5弱	訪問確認。異常なし。
<b>新潟</b>						
34	新潟県立安塚高校	上越市安塚区	5	15	5弱	訪問確認。異常なし。
<b>静岡</b>						
35	富士市庁舎	富士市	10	193	5弱	訪問確認。異常なし。

### 東北地方



### 関東地方

